

THÔNG BÁO

Về việc gián đoạn cấp nước khu vực đường Trường Sa và xã An Phú

- Kính gửi:
- UBND phường Nghĩa Lộ;
 - UBND xã An Phú;
 - Công an tỉnh Quảng Ngãi (K.hàng sử dụng nước trên đường Trường Sa);
 - Trung tâm nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh Quảng Ngãi (K.hàng mua sỉ nước sạch cấp cho Làng cá Nghĩa Phú).
 - Ban QLDA Đầu tư Xây dựng các Công trình Giao thông tỉnh Quảng Ngãi (Chủ đầu tư).
 - Công ty Cổ phần Tiến Hưng (Đơn vị thi công).

Ngày 02/04/2026 Nhà thầu thi công trong khi thi công đã đào trúng và gây sự cố vỡ ống truyền tải cấp nước D315-HDPE (phía Bắc đường Bà Triệu phường Nghĩa Lộ) làm gián đoạn cấp nước cho các khách hàng dọc đường Trường Sa và nhân dân khu vực xã An Phú (có biên bản làm việc đính kèm).

Để tránh thất thoát nước Công ty Cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi (Sau đây gọi tắt là Công ty QNW) đã đóng van khổng chế đoạn ống truyền tải này, đồng thời chỉ duy trì cấp nước tạm thời cho các khách hàng dọc đường Trường Sa và người dân xã An Phú đến nay.

Tuy nhiên đến thời điểm hiện tại (quá 24h từ lúc phát hiện) sự cố vẫn chưa được các bên phối hợp xử lý. Việc cấp nước không đủ lưu lượng và áp lực nước kéo dài có khả năng gây gián đoạn cấp nước cho toàn bộ khu vực đường Trường Sa xã An Phú vì tuyến ống bị sự cố là tuyến ống truyền tải duy nhất hiện nay cấp cho khu vực. Tình trạng cấp không đủ nước hoặc gián đoạn cấp nước chỉ được khắc phục khi các bên thống nhất phương án sửa chữa và triển khai thực hiện.

Với những nội dung trên Công ty Cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi thông báo đến quý cơ quan đơn vị được biết. Việc chậm phối hợp dẫn đến gián đoạn cấp nước kéo dài, gây thiệt hại cho người dân và các Cơ quan quan trọng của tỉnh trên dọc tuyến đường Trường Sa, Đơn vị cấp nước chúng tôi không chịu trách nhiệm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- BĐH QNW;
- Phòng QLML&PTKH (t/dõi);
- Phòng KH-KT-ĐT;
- Lưu: Phòng TC-HC

KT GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC



Hoàng Văn Thắng